

EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének (a) pontja szerint
a gázüzemű berendezésekről

Tanúsítvány szám: MB 69241063 0001 PIN: 1008 CM 2510

Jegyzőkönyv szám: 28212150 001

Tanúsítvány Tulajdonos: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-1211 Budapest, Csepel, Dunalejáró utca 26.
Magyarország

Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-1211 Budapest, Csepel, Dunalejáró utca 26.
Magyarország

Termék: Fűtőkészülékek (3000)
Gáztüzelésű fűtőkazán (3201)

Termék azonosítás: Modell: MIKA-6, MIKA-6E
Készülék kategória: I_{2H}
Égéstermék eltávolítás: C₁₁
Névleges hőterhelés (H_i): 6,63 kW
Névleges hőteljesítmény (H_i): 6,00 kW
Villamos feszültség: 230 VAC, 50 Hz
Védettség: IP 44
Kombinált gázszelep: 630 EUROSIT, SIT NOVA 820

Tanúsítás alapjául szolgáló előírások: EN 483:1999, EN 483:1999/A2:2001, EN 483:1999/A2:2001/AC:2006, EN 613:2000, EN 613:2000/A1:2003

Célország: HU

Az EK-Típusvizsgálati Tanúsítvány a fenti termékre vonatkozik. Azt igazolja, hogy a vizsgálati mintadarab az irányelv I. számú mellékletében foglalt alapvető követelményeknek megfelel. A Tanúsítvány tulajdonosa jogosult ezt a dokumentumot az irányelv szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiállításához felhasználni. Jelen tanúsítvány nem tartalmaz általános érvényű kijelentést a termék sorozatgyártásának értékeléséről, és nem jogosít fel valamely TÜV Rheinland megfelelőségi jel használatára. Ez a tanúsítvány önmagában nem jogosít fel a bejelentett szervezet azonosító számával ellátott CE jelölésének feltüntetésére.

Kiadás dátuma:
Budapest, 2011.07.21.



Tanúsító Szervezet

Szabó Sándor Endre

Tanúsító neve, aláírása

TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
Kijelölt Szervezet / 1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál

A CE jelölés akkor tüntethető fel, ha a termék valamennyi vonatkozó és érvényes EK irányelvnek megfelel.

Felügyeleti Igazolás



a 2009/142/EK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint
gázüzemű berendezések gyártásáról

Igazolás száma: MO 69248071 0001
Gyártás ellenőrzési
jelentés száma: 28224237 001
Az ellenőrzés modulja: 8. cikk, (1) bekezdés b) pontja, i., C modul

Gyártó: Technorgáz Energiaipari Kft.
H-2377 Örkény, Jókai u. 12/a.

| A felügyelet alá vont termékek EK- Típusvizsgálati tanúsítványai: | Elnevezés | Tanúsítvány szám és PIN szám |
|--|---|------------------------------------|
| | Gáztüzelésű fűtőkazán; | MB 69241063 0001, 1008 CM 2510; |
| | Gáztüzelésű konvekciós helyiségfűtő készülékek; | MB 69241291 0001, 1008 CM 2535; |
| | Gáztüzelésű C típusú központi fűtési kazán; | MB 69242338 0001, 1008 CN 2588; |
| | Gáztüzelésű konvekciós helyiségfűtő látvány készülék; | MB 69247509 0001, 1008 CP 2789; |
| | Gáztüzelésű C típusú kazán és fűtőkészülék | MB 69247510 0001, 1008 CP 2790 |

A következő
gyártásellenőrzés
időpontja: 2015.09.09-ig.

A következő ellenőrzés
modulja: 8. cikk, (1) bekezdés b) pontja, i., C modul

Ez a felügyeleti igazolás a fenti termékek gyártására vonatkozik. Igazolja, hogy a sorozatgyártás megfelel az Irányelv II. Melléklet 2. pontja alapvető követelményeinek. A tanúsítvány tulajdonos / a gyártó jogosult az EK Megfelelőségi Nyilatkozat kiadásával kapcsolatosan felhasználni ezt az igazolást, az Irányelvnek megfelelően. A gyártó feltüntetheti a CE jelet, amint az az Irányelv III. Mellékletében le van írva, a kijelölt / bejelentett szervezet, a TÜV Rheinland InterCert Kft. 1008-as azonosító számával együtt minden, a fent említett tanúsítványokon szereplő termékeken, a következő gyártás ellenőrzési időpont + 3 hónapig.

Tanúsító Szervezet

Kiadás dátuma:
Budapest, 2014. 09. 16.



TÜV Rheinland InterCert Kft. – Terméktanúsító Szervezet — H-1132 Budapest, Váci út 48/A-B — www.tuv.hu
1008 számon Bejelentett Szervezet az EK Bizottságnál