

EG-Baumusterprüfbescheinigung

EC type examination certificate

CE-0085CM0178

Produkt-Identnummer
product identification no.

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	EG-Wirkungsgradrichtlinie (92/42/EWG) <i>EC Efficiency Directive (92/42/EEC)</i>
Vertreiber <i>distributor</i>	Remeha B.V. Kanaal Zuid 110, NL-7300 AA Apeldoorn
Produktart <i>product category</i>	Gasheizkessel mit Abgasanlage: Brennwert-Umlaufwasserheizer (3202)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Brennwertkessel mit gebläseunterstütztem Brenner
Modell <i>model</i>	CALORA TOWER GAS ...
Heizkesseltyp <i>type of boiler</i>	Brennwertkessel
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 153335aT1/16710 vom 19.07.2011 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	EU/92/42 (21.05.1992)
Aktenzeichen <i>file number</i>	11-0081-GWE

26.07.2011, Rie B-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) nach dem Bauproduktengesetz anerkannte und bei der Europäischen Kommission benannte Zertifizierungsstelle für die EG-Heizkessel-Wirkungsgradrichtlinie

DVGW CERT GmbH - recognized by the German Institute for Building Technology (DIBt) and notified at the European Commission as certification body for the EC Boiler Efficiency Directive

DIBt
ZP 42

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Energieeffizienzkennz. energy labelling
...15 S DE	Nennleistung: 3,0...14,5 kW Wärmebelastung (Hi): 3,1...15,0 kW	****
...25 S EX; ...25 S DE; ...25 S BE	Nennleistung: 5,0...24,1 kW Wärmebelastung (Hi): 5,2...25,0 kW	****
...35 S; ...35 S DE; ...35 S BE	Nennleistung: 6,3...34,0 kW Wärmebelastung (Hi): 6,5...35,1 kW	****

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die vorstehende Energieeffizienzkennzeichnung kann entsprechend den aktuellen, landesspezifischen Festlegungen für die einzelnen Gerätetypen verwendet werden.

Die auf diesem Zertifikat aufgeführte Baureihe wurde unter der Produkt-Identnummer CE-0085CM0178 nach der EG-Gasgeräte-Richtlinie (2009/142/EG) zertifiziert.



CoxTherm KFT.

2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel: 23/503-985 Fax: 23/503-986
E-mail: info@coxtherm.hu
Web: www.kazan.hu

EK - MEGFELEŐSÉGI NYILATKOZAT
SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék neve:	Remeha Calora Tower 25S
A termék gyártója:	Remeha B.V. Appeldoorn, Hollandia
Kereskedelmi képviselője:	CoxTherm Kft. 2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Rendeltetési célja:	Kondenzációs gáztüzelésű állókazán
Akkreditált vizsgálóhely:	DVGW CERT GmbH Josef-Wirmer-Straß 1-3 53123 Bonn, Germany
EK típusvizsgálat száma:	CE-0085CM0178
EK típusvizsgálat kelte:	2011.07.26.
Termékazonosító szám:	11-0081-GWE

A termék forgalmazója nyilatkozik, hogy a megnevezett gázkazánok a 2009/142 EC és a 92/94/EEC irányelveknek maradéktalanul megfelelnek.

Érvényesség: Ez a nyilatkozat a típusvizsgálat szerinti műszaki tartalom és gyártási körülmények változatlansága és szakszerű szállítás, tárolás, beépítés esetén a szállítólevélben és a számlán meghatározott termékekre érvényes.

A gyártás dátumát a termék egyedi azonosítója tartalmazza.

A szakszerű beépítéssel, rendeltetésszerű használattal és az előírt karbantartással kapcsolatos gyártói feltételeket a „Üzembe helyezési és karbantartási kézikönyv”, „Használati utasítás”, valamint a „Vízkezelési irányelvek” tartalmazza.

Melléklet: DVGW Certificate

Budaörs, 2015.09.01.


MARKETBAU-
REMEHA-KFT. (7)
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Gaál Peter
ügyvezető igazgató